

poz.	OPIS POZICIJE	količina	jed. mere	jedinična cena
1	SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA <b>ACO OLEOPATOR-G-H-FST NS100 ST10000</b>		1 kom	
	Nabavka i ugradnja separatora lakih naftnih derivata izrađenog od plastike armirane staklenim vlaknima (GRP) horizontalne izvedbe (otporan na mineralna ulja, hemijske i mehaničke uticaje). <b>Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858, nazivne veličine NS100 (protok kroz separator 100 l/s).</b> Separator mora imati efikasnost izdvajanja lakih ulja I klase - lakih naftnih deriavata u izlaznoj vodi do 5mg/l.			
	Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tečnosti min. 4500 litara, kapacitet taložnika 10000 lit dok ukupni kapacitet ne sme biti veći od 19.000 litara. <b>Uliv i izliv separatora moraju biti DN400</b> , sa integrisanom kliznom spojnicom (prema SRPS EN 1401 - UKC cevi). <b>Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca do kote dna cevi uliva T= 0,9 m do 2,5 m</b> (tačnu dubinu cevi na ulivu treba definisati pre naručivanja separatora). Separator se isporučuje sa poklopcima prema SRPS EN 124 klase nosivosti <b>A15/B125/D400</b> , svetlog otvora prečnika 600mm (2 komada) i 800mm (1 komad), sa natipsom "SEPARATOR". Dimenzije separatora su DxL = 2,4m x 7,03m. Masa separatora je 1800 kg.			
	Za ugradnju separatora se koristiti dodatno betoniranje ispod tela separatora i osigurava od isplivavanja usled podzemnih voda pomoću zateznih kaiševa. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i više puta koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak baždaren na specifični težinu lakih tečnosti kao osiguranje od nekontrolisanog izlivanja istih iz separatora. Ulivni i izlivni elementi separatora moraju biti izrađeni od PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu sa SRPS EN 476. Sve kao ACO OLEOPATOR-G-H-FST NS100 ST10000 ili ekvivalentno.			

<b>UKUPNO</b>