



SRPS EN 858 – Standard za separatore lakih naftnih derivata

	Sadržaj	Ko / Kako	Interval
Samostalna kontrola	Funkcionisanje	Kvalifikovano lice za održavanje investitora / Dnevnik održavanja	Mesečno
Održavanje	Provera i čišćenje koalescentnog materijala	Kvalifikovano lice za održavanje investitora / Prema uputstvu proizvođača	Svakih 6/12 meseci
Pražnjenje	Pražnjenje i čišćenje 80 % max. ulja 50 % max. taloga	Akreditovana kompanija / pomoću vozila za pražnjenje	Ako je potrebno ili posle 5 godina (biodiezel godišnje)
Generalna inspekcija	Funkcionisanje, stanje, debljina zaštitnog sloja	Kvalifikovano lice za održavanje investitora	Pre puštanja u rad, zatim svakih 5 godina